



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий ГУ МЧС РФ по Московской области**

(Московская область, г.о.Химки, Новокуркинское шоссе, д.34)

**Отдел надзорной деятельности по Щелковскому району УНДиПР ГУ МЧС России по
Московской области**

(М.О., г. Щёлково, ул. Советская, д. 21А, тел. 56-6-70-69)

Предписание № 85 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Садоводческое некоммерческое товарищество "Дружный"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Щёлковскому району УНДиПР ГУ МЧС России по МО Шагова П.Н. N 85 от " 28 " марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час 00 мин. " 03 " апреля 2017 года по 11 час. 00 мин. " 06 " апреля 2017 года

Проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности по Щёлковскому району УНДиПР ГУ МЧС России по МО, капитаном внутренней службы Колесниковым Константином Викторовичем, в отношении СНТ "Дружный" по адресу: Московская область, Щелковский район д.Сабурово

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Председателем Фомочкиным В.М.

(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ответственными лицами за пожарную безопасность не пройдены занятия по программе пожарно-технического минимума.	п.3 ППР в РФ; Приказ № 645 от 12.12.2007 г. п.36 в каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим. в том числе: определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно – технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно – технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	06 ноября 2017 года	
2.	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	п. 2 ППР в РФ В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее -	06 ноября 2017 года	

		руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения	
3.	В садоводческом товариществе отсутствует защитная противопожарная минерализованная полоса.	п. 78 ППР в РФ на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах	06 ноября 2017 года
4.	Отсутствует переносная мотопомпа.	ст. 4, ст. 6 ФЗ-123; СНиП 30-02-97* п.5.9* Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны иметь переносную мотопомпу, при числе участков от 301 до 1000 — прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 — не менее двух прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.	06 ноября 2017 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физически и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
по Щёлковскому району УНДиПР ГУ МЧС России по МО
капитан внутренней службы

« 06 » _____ апреля _____ 2017 года


Предписание для исполнения получил:

(должность)

« 06 » _____ апреля _____ 2017 года


(подпись) / **К.В. Колесников**

М.Л.П.*


подпись / **Фомочкин В.М.**
(фамилия, инициалы)